

Mald granulerad masugnsslagg, Slagg Bremen

Innehavare/Utfärdat för

Thomas Cement AB

Box 5162, 402 26 Göteborg, Sverige
Organisationsnummer: 556235-5700

Tel: 010-450 50 00

E-post: info@thomasconcretegroup.com, Hemsida: www@thomasconcretegroup.com

Produktbeskrivning

Mald granulerad masugnsslagg.

Avsedd användning

Tillsatsmaterial av typ II som bindemedel i betong.

k-värde 0,8 kan enligt SS 137003:2008 (utgåva 4) tillämpas i kombination med cement:

- Cementsa Bascement Slite, CEM II/A-LL 42,5 R
- Cementsa Bascement Slite, CEM II/A-V 52,5 N
- Cementsa Byggcement Skövde, CEM II/A-LL 42,5 R
- Schwenk Kompositcement, CEM II/A-M(S-LL) 52,5 N

Handelsnamn

Slagg Bremen

Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (EKS):

EKS

Material

Beständighet

Förutsättningar

Avdelning A, 17 §

Avdelning D, 1 §

Avdelning D, 2 §

Tillhörande handlingar

Produktdatablad Slagg Bremen 2021-01-29.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-11-0244, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid mottagningskontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Certifikat SC0860-11 | 2021-02-04

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-30



2P07486




Tillverkningsställe/n

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe (dispatching center):
Thomas Cement AB, Landskrona Hamn, Västra Kajgatan, 261 35 Landskrona, Sverige
Thomas Cement AB, Koppersbergsvägen 12, 451 50, Uddevalla, Sverige
Thomas Cement AB, Skeppargatan 32, 613 31 Oxelösund, Sverige

Märkning

Produkten skall vid fabrik föras med märkning. Märkningen utgörs av text på leveranssedel för varje leverans och omfattar:

Innehavare
Leveransplats
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Certifikatnummer
P-märke
Certifieringsorgan/ Kontrollorgan
Egenskaper

Thomas Cement AB
Landskrona/Uddevalla/Oxelösund
GGBS, Slagg Bremen
nr/datum
SC0860-11
 RISE
Uppfyller kraven för k-värde=0,8 i
kombination med ...(cement enligt
ovan)

Bedömningsunderlag

Rapport 8P02110, 9P01810-03-2, 9P01810-03-3 och 9P01810-03-4 från RISE CBI Betonginstitutet.
Rapport 2P06552-01 och 2P06552-02 från RISE Research Institutes of Sweden AB.

Kommentarer

Produkten är CE-märkt, prestandadeklaration 0402-CPR-SC0324-14, och uppfyller kraven i SS-EN 15167-1 och -2.
Regler för användande av produkten och beräkning av inblandningsmängder i betong anges i SS 13 70 03. Produkten har bedömts mot Certifieringsregler "049, P-märkning av mald granulerad masugnsslagg".

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2019-12-23.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2021-12-21.

Martin Tillander